



Renseignement technique AEAJ N° 31067

Titulaire
Durrisol Kuster AG
Parkstrasse 6
4402 Frenkendorf
Schweiz

Fabricant
Izomit Shpk
40000 Mitrovice
Kosovo

Groupe 142 - Isolations de tuyaux

Produit DURRIWOLL

Description Isolation de tuyaux en coques de laine minérale, PS≈84kg/m3

Utilisation RF1

Documentation MPA, Stuttgart: RE '903 3512 000-01' (09.08.2017), RE '903 3512 000-20' (09.08.2017), RC '903 8154 000-80' (12.02.2020); Hersteller: DP 'DRW 09102017' (08.2017)

Conditions d'essai EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A1L

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 06.05.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo